



Παράρτημα 1

Όταν αντικαταστήσετε τον μετρητή υγρών καυσίμων υπάρχει ο κίνδυνος εκροής υγρών καυσίμων, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Προτού απομακρύνεται τον μετρητή καυσίμων πρέπει πρώτα απο όλα να αδειάσετε το ρεζερβουάρ υγρών καυσίμων.

Σε καμία περίπτωση:

- μην βασιστήτε στην συγκατάθεση του κρατητή του αυτοκινήτου.
- Αδειάσετε το ρεζερβουάρ καυσίμων αφού ξεμοντάρετε τον μετρητή υγρών καυσίμων.

Μέτρα ασφαλείας:

Τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας πρέπει να προσεχθούν

1. Μην αδειάζετε ποτέ το ρεζερβουάρ των υγρών καυσίμων, όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται επάνω απο μία λακούβα.
2. Να χρησιμοποιήσετε μία ράμπα αυτοκινήτου σε έναν καλό αερισμένο χώρο.
3. Καθώς αδειάζετε το ρεζερβουάρ υγρών καυσίμων θα πρέπει να έχετε θέσει προληπτικές πινακίδες, Π.χ. Αδειασμά ρεζερβουάρ υγρών καυσίμων – Απαγορεύετε το κάπνισμα και η ανοιχτή φλόγα.
4. Σε περίπτωση που χυθεί καύσιμο, θα πρέπει να μαζευτεί αμέσως.
5. Κατά το άδειασμα του ρεζερβουάρ μην χρησιμοποιήτε ηλεκτρικές συσκευές.
6. Απο την Πυροσβεστική υπηρεσία και στην υπεύθυνη υπηρεσία πρέπει να σας παραχωρηθεί μια άδεια για εργασίες αδειάσματος και γεμίσματος ρεζερβουάρ.
7. Μόνον με ένα σίγουρο σύστημα παλινδρόμησης υγρών καυσίμων επιτρέπεται το άδειασμα του ρεζερβουάρ.

Συστατική Μέθοδος:

Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα παλινδρόμησης υγρών καυσίμων, αριθμός προέλευσης KM 2351 με αντάπτορα KM 2352, για το άδειασμα ρεζερβουάρ υγρών καυσίμων απο την θαία και Οαο.

Παρατήρηση: -----